

苗栗縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國114年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
南湖P/S	苗栗縣頭份興埔街	111	3.2~36.9
苗栗P/S	苗栗縣苗栗市福星里	112	4.1~8.8
頂園D/S	苗栗縣竹南鎮頂埔里	112	0.9~5.2
糖科D/S	苗栗縣竹南鎮(竹科竹南基地)	112	1.1~5.2
山佳D/S	苗栗縣竹南鎮山佳里	111	1.1~14.2
營盤D/S	苗栗縣竹南鎮新生路	111	0.7~56.8
蟠桃D/S	苗栗縣頭份鎮信東路	112	0.5~1.6
頭份P/S	苗栗縣頭份鎮民族路	111	0.1~22.8
房裡D/S	苗栗縣苑裡鎮房理里	112	0.3~5.0
銅中P/S	苗栗縣銅鑼鄉中平村	111	9~28
樟樹D/S	苗栗縣銅鑼鄉銅科一路	111	0.1~3
霄南S/S	苗栗縣通霄鎮五北里	111	2~17.2
苑裡S/S	苗栗縣苑裡鎮福田里五鄰	111	1.4~18.7
三工S/S	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑	111	1.2~34
三義S/S	苗栗縣三義鄉廣盛村中正路	111	1.3~15.2
銅鑼S/S	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路	111	4.3~14.7
中苗S/S	苗栗縣苗栗市中苗里中正路	111	1.4~3.1
南苗S/S	苗栗縣苗栗市勝利里國富路	111	1.7~6.5
後龍S/S	苗栗縣後龍鎮北龍里中華路	111	3~14.4
福德S/S	苗栗縣公館鄉福德村	111	2.1~18.2
銅平S/S	苗栗縣銅鑼鄉中正村一四鄰中興一	111	1.7~9.6
錦水S/S	苗栗縣造橋鄉大西村二坪四鄰	111	1.3~13
田美S/S	苗栗縣南庄鄉獅山村田美	111	1~15.1
公館S/S	苗栗縣竹南鎮公館里六鄰公館仔	111	0.6~25.1
竹南S/S	苗栗縣頭份鎮民族路	111	1.4~18.8
大埔S/S	苗栗縣竹南鎮大埔里公義路	111	0.6~9.7